

GRØNT AVLØP

- Skriftlig utslippstillatelse fra kommunen
- Anlegg nyere enn 20 år
- Du har svart ja på alle spørsmål i sjekklisten i denne brosjyren
- Serviceavtale med leverandør, rørlegger e.l. som kan dokumentere dagens tilstand
- Alle kummer er forsvarlig sikret

GULT AVLØP

- Anlegget er eldre enn 20 år
- Anlegget har manglet dykker over tid
- Har infiltrasjon med fordelingskum (ikke pumpe) og har mer enn 2 rør til grøft eller basseng

RØDT AVLØP

- Ingen utslippstillatelse
- Urenset avløpsvann fra wc ledes direkte til sjø, elv, grøft, dreneringsrør eller lignende
- Problemer som f.eks høy vannstand, vannoppslag i terreng/kjeller?

HAR DU ET GRØNT AVLØP?

Kan du sette kryss foran alle kontrollpunktene på sjekklisten? Da behøver du foreløpig ikke gjøre noen tiltak. Kommunen kan komme til en annen konklusjon etter et fullstendig tilsyn. Husk at alle anlegg krever årlig ettersyn og vedlikehold!

HAR DU ET GULT ELLER RØDT AVLØP?

Har du tomme felter i kontrollpunktene på forrige side?

1. Ta kontakt med kommunen for å høre hvilke krav som stilles der du bor.
2. Kontakt en entreprenør, rørlegger eller konsulent for praktiske råd og hjelp.
3. Send søknad til kommunen. Sørg for å få skriftlig tillatelse.
4. Gjør forandringer for et bedre miljø!



Til deg med privat infiltrasjonsanlegg

Er ditt avløp grønt, gult eller rødt?

Vet du om ditt avløpsanlegg fungerer godt, om det trenger vedlikehold eller må byttes ut? Dersom du har et rødt eller gult avløp bør du få hjelp av fagfolk til å rette opp feil eller mangler. Eller du må rett og slett bygge et nytt anlegg for ikke å forurense.

Oppgradering
/nytt anlegg
trengs

Forbedring
trengs

OK

SJEKKLISTE FOR INFILTRASJONSANLEGG

I lovens navn:

Forurensningsloven sier at ingen har lov å forurense med mindre det er gitt tillatelse til det.

Forurensningsforskriften sier at avløpsanlegg er søknadspliktige. Det er stilt en rekke sentrale krav til avløpsreanseanlegg i forskriften. Noen kommuner har også lokale krav.

Du må sørge for å ha en gyldig utslippstillatelse og ivareta anlegget ditt på en slik måte at du ikke forurenser.

Om brosjyren:

Kontrollpunktene gir ingen fullstendig kontroll med anlegget, men kan gi deg en pekepinn. Kommunen har ansvar for å føre en fullstendig kontroll.

Mer informasjon:

www.avlop.no
www.va-blad.no
www.norskvann.no

Beskrivelse

1. Formaliteter

- Kopi av utslippstillatelse utstedt av kommunen eller Fylkesmannen
- Det er ingen merknader fra servicepersonell, slamtømmer eller kommunen

Dimensjonering: Det er samsvar mellom antall boligenheter eller personer i husstanden og hva som er beskrevet i utslippstillatelsen

2. Slamavskiller(e)

Her holdes faste partikler og flytslam tilbake fra avløpsvannet

- Både inn-/utløp og ev. skillevegger er synlige
- Det er dykker på utløpet
Taknedløp eller drenering er ikke tilknyttet slamavskilleren

3. Infiltrasjonsarealet

Avløpsvannet renner gjennom og renses i naturlig stedeegne masser

- Det er ikke vannutslag på bakken rundt eller nedenfor anlegget
- Det er ikke trær eller busker plassert i umiddelbar nærhet til infiltrasjonsarealet

Kontrollpunkt for huseier

4. Lokk

Kummer skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem

- Alle lokk er forsvarlig sikret

5. Fordelingskum eller pumpekum

Fordelingskum fordeler avløpsvann med selvfall i to infiltrasjonsrør. Har du mer enn 2 rør til grøft eller basseng må du ha pumpekum

- Jeg har pumpekum og hopper over de 3 neste spørsmålene
- Det er ikke mer enn 2 rør ut fra fordelingskummen
- Det er ikke slam eller begroing i fordelingskummen
- Det renner vann ut i alle rør ut fra fordelingskummen

6. Tett tank

Det er nokså vanlig å ha tett tank for svartvann i kombinasjon med infiltrasjon for gråvann

- Jeg har ikke tett tank og hopper over neste spørsmål
- Nivåmåler er installert i tanken og fungerer