

Renseresultater for minirenseanlegg (i alfabetisk rekkefølge), oppdatert etter prøvetaking i 2025

Figurene viser forholdet mellom:

Anlegg som greier rensekravet i forurensningsforskriften










Anlegg med litt for høyt utslipp, undersøkelse nødvendig, total fosfor < 4,0 mg/l organisk stoff < 40 mg/l, tarmbakterier < 4000 antall / 100 ml










Anlegg med alt for høyt utslipp, tiltak nødvendig







Alle minirenseanleggene i denne oversikten har en teknisk godkjenning utstedt av SINTEF. Her oppgis blant annet hvor ofte anleggene må tømmes og hvor mange personer de har kapasitet for. Vi oppfordrer alle som skal skaffe seg minirenseanlegg om å lese godkjenningsdokumentene nøye, og gjør oppmerksom på at ordningen er under revisjon slik at eldre godkjenningsdokumenter ikke oppgir tømmefrekvens og kapasitet. Godkjenningsdokumentene finner du her: <https://www.sintefcertification.no/search/index?q=minirenseanlegg>








Det finnes en rekke andre leverandører av minirenseanlegg enn de som er vist i denne oversikten. For alle typer minirenseanlegg ser vi at renseresultatene varierer mye både over tid og mellom anlegg av samme type. Vi har derfor valgt å ikke offentliggjøre resultatene fra leverandører som har færre enn ti anlegg, da resultatene for et så lite utvalg anlegg erfaringsmessig har stor variasjon fra år til år. Dette gjelder anlegg fra Fann (3 anlegg), Vestfold plastindustri (8 anlegg) og Topas (8 anlegg).

Aqua Nova og Columbio har ikke teknisk godkjenning utstedt av SINTEF. Dette er eldre typer minirenseanlegg som ikke selges lenger. Disse anleggene har ikke nødvendig serviceoppfølging, tilfredsstiller ikke dagens rensekrav, og vil etter hvert skiftes ut.

Leverandør (i alfabetisk rekkefølge)	Kjemisk rensing (fosfor)	Biologisk rensing (organisk stoff)	Hygienisering (tarmbakterier)
August:	 21 anlegg	 21 anlegg	 19 anlegg
Biovac: Resultatene for innomhus anlegg med slamtørker er vist for seg. En del anlegg av eldre dato (husanleggene) tilfredsstillers ikke dagens renskrav og prøvetas ikke.	 Utomhusanlegg 232 anlegg	 Utomhusanlegg 226 anlegg	 Utomhusanlegg 223 anlegg
	 Slamtørker 51 anlegg	 Slamtørker 51 anlegg	 Slamtørker 51 anlegg

Leverandør (i alfabetisk rekkefølge)	Kjemisk rensing (fosfor)	Biologisk rensing (organisk stoff)	Hygienisering (tarmbakterier)
Ipec	 14 anlegg	 14 anlegg	 14 anlegg
Kingspan Her omfattes både anleggstypene Klargester BioDisc og Klargester Biosafe.	 44 anlegg	 44 anlegg	 44 anlegg
Klaro:	 53 anlegg	 53 anlegg	 51 anlegg

Leverandør (i alfabetisk rekkefølge)	Kjemisk rensing (fosfor)	Biologisk rensing (organisk stoff)	Hygienisering (tarmbakterier)
Odin: Her er renseresultatene for Batchpur-anleggene oppgitt for seg.	 39 anlegg	 42 anlegg	 37 anlegg
	 Batchpur 25 anlegg	 Batchpur 25 anlegg	 Batchpur 25 anlegg

Leverandør (i alfabetisk rekkefølge)	Kjemisk rensing (fosfor)	Biologisk rensing (organisk stoff)	Hygienisering (tarmbakterier)
Wallax: Opprinnelig et anlegg for rensing av fosfor, bare noen anlegg har satt inn trinn for rensing av organisk stoff. Nokså mange anlegg av eldre dato.	 Kjemisk og biologisk 15 anlegg	 Kjemisk og biologisk 11 anlegg	 Kjemisk og biologisk 12 anlegg
Etter ønske fra Wallax oppgis resultatene for anlegg med kun kjemisk rensing for seg og for de nyere anleggene med kjemisk og biologisk rensing for seg.	 Kun kjemisk rensing 43 anlegg		Har ingen slike anlegg med hygieniseringstrinn
Uponor / Weho: Her omfattes ulike anleggstyper: Uponor, Weho Mini og Weho Puts. Disse anleggene har service fra EcoSolutions eller EcoBio.	 15 anlegg	 15 anlegg	 15 anlegg